



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Прокуратура Хабаровского края  
Прокуратура Железнодорожного  
района г. Хабаровска

ул. Ленинградская, д. 54, г. Хабаровск  
Хабаровский край, Россия, 680021  
тел./факс: (4212) 38-39-38  
[Jd@phk.hbr.ru](mailto:Jd@phk.hbr.ru)

06.10.2014 № 2-37-2014

Директору КГКОУ для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения  
родителей «Специальная  
(коррекционная) школа-интернат №4  
для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей с  
ограниченными возможностями  
здоровья VIII вида»

Жабицкой И.В.

Восточное шоссе, д. 8  
г. Хабаровск

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений закона

Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска по заданию прокуратуры края проведена проверка совместно с инспектором ОНД по Железнодорожному и Центральному районам г. Хабаровска ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Семеновым П.В., в части соблюдения требований пожарной безопасности в помещении Краевого государственного казенного образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида», расположенного по адресу г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 8.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя настоящий федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, регулирующие вопросы пожарной безопасности. Согласно ст. 20 указанного Федерального закона нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности, обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки установлено, что в помещении КГКОУ СКШИ 8 вида 4, имеют место нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, а именно:

– ППР п. 36 «г» - в коридоре на 1, 2, 3 этаже на дверях частично отсутствуют самозакрывающиеся устройства;

– ППР п. 61, а также п. 12.55 НПБ 88-2001 – место нахождения пульта пожарной охраны не оборудовано аварийным освещением.

Также, в нарушение табл. 1 норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315, подвал (складские помещения) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Кроме того, в нарушение п. 7.4 СНИП 21-01-97 подвал (складские помещения) не отделен от лестничного марша и кухни ограждающими конструкциями и дверью 2 типа.

Допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности влекут за собой нарушение прав, свобод и интересов граждан, в том числе несовершеннолетних, и стали следствием ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками КГКОУ СКШИ 8 вида 4.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть представление, и принять меры, направленные на устранение нарушений, указанных в его описательной части.

2. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, предварительно уведомив о дате и месте рассмотрения не менее чем за 3 дня.

3. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, не прошедших вакцинацию. Копии приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности указанных лиц предоставить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору Железнодорожного района г. Хабаровска письменно в установленный законом срок – один месяц с приложением копии решений, принятых по настоящему представлению.

И.о. прокурора района

Д.В. Демидов